



PIEZĪMES:

- 1). MAĢISTRĀLIE CAURŪVADI PAGRABĀ PAGRABĀ IZOLĒTI AR AKMENSVAITES ČAULĀM AR FOLLIJU PĀRKLĀJUMU, b=20mm.
- 2). MAĢISTRĀLOS CAURŪVADUS MONTĒT AR KRITUMU 2cm UZ METRU VIRZIENĀ UZ SILTUMA MEZGLU.
- 3). CAURŪVADU MONTĀŽAS AUGSTUMUS NOTEIKT UZ VIETAS PIRMS DARBU UZSĀKŠANAS.
- 4). CAURŪVADI KURI ŠĶĒRSO PĀRSEGUMUS MONTĒT PĒC PIEVIENOTĀ MEZGLA NR.3. SKATĪT LAPĀ AVK11.
- 5). CAURŪVADI KURI ŠĶĒRSO MONOLĪTĀS UN MŪRĒTĀS SIENĀS MONTĒT PĒC PIEVIENOTĀ MEZGLA NR.4. SKATĪT LAPĀ AVK11.
- 6). STĀVVADU TUKŠOŠANAI PAREDZĒTIS UZSTĀDĪT LODVEIDA VENTĪLU UZ TURPĀGĀTAS LĪNIJAS, ATPAKAĻGĀITU TUKŠO CAUR BALANSĒŠANAS VĀRSTU.
- 7). KĀ CAURŪLU MATERIĀLS PAREDZĒTIS OGLEKĻA TĒRAUDA PREŠĒJAMĀS CAURULES (SANHA THERM), VAI ANALOGS.
- 8). CAURŪVADU, STĀVVADU, VENTĪĻU, VĀRSTU IZVIETOJUMU PRECĪZĒT OBJEKTĀ UZ VIETAS PIRMS MONTĀŽAS DARBU UZSĀKŠANAS.
- 9). VISAS IZMAIŅAS PROJEKTĀ SASKAŅOT AUTORIZAUDZĪBAS KĀRTĪBĀ.

Projekta Nr.	021/2012	Rev.	AVK
Objekts:	DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOAMĀS ĒKAS	Stādija:	TS
Projekta dat.	31.08.2012	Lapa:	10
Projekta dat.	31.08.2012	Projekta dat.	Mērogs: 1:100
Pasūtītājs:	SIA "DZĪVOKĻU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA", REG.NR. 4560306206		
Paraksts:	Energoefektivitātes paaugstināšana DĀRZA IELĀ 4. ĒCAVĀ.		
Rasējums:	APKURE-VENTILĀCIJA.		
	APKURES SISTĒMA.		
	APKURES SISTĒMAS AKSONOMETRISKĀ SHĒMA (PAGRABS).		